

町の施設の耐震化状況をお知らせします

この公表は、平成20年3月に策定した豊山町耐震改修促進計画に基づき、災害時の拠点となる施設の建築物や多数の町民が利用する建築物などについて、耐震化の状況をお知らせするものです。

(平成21年9月1日現在)

施設名	階数 (1)	構造 (2)	建築年	診断結果	改修状況 (4)
				Is 値 (3)	
豊山小学校 校舎	3	RC 造	S38 他	0.35	H19 年度改修済
校舎	3	RC 造	S44 他	0.43	H19 年度改修済
講堂	2	RC 造	S46	0.98	耐震有
新栄小学校 校舎	4	RC 造	S47 他	0.46	H20 年度改修済
体育館	2	RC+S 造	S50	0.12	H11 年度改修済
志水小学校 校舎	4	RC 造	S53	0.44	H19 年度改修済
校舎	4	RC 造	S58	-	新耐震
校舎	2	RC 造	H13	-	新耐震
体育館	2	RC+S 造	S54	0.23	H13 年度改修済
豊山中学校 校舎	3	RC 造	S39	0.27	H18 年度改修済
校舎	3	RC 造	S48 他	0.52	H18 年度改修済
校舎	4	RC 造	S56	0.63	H18 年度改修済
体育館	2	RC 造	H7	-	新耐震
東部学習等供用施設	2	RC 造	H16	-	新耐震
富士学習等供用施設	1	S 造	H15	-	新耐震
新栄学習等供用施設	1	RC 造	H17	-	新耐震
社会教育センター	3(1)	SRC 造	S63	-	新耐震
豊山町役場 庁舎	4	RC+S 造	H8	-	新耐震
庁舎(一部保健センター)	4	RC 造	H10	-	新耐震
富士保育園	2	RC 造	S47	0.36	H12 年度改修済
豊山保育園	2	RC 造	S48	0.48	H10 年度改修済
総合福祉センターしいの木	2	RC+S 造	H11	-	新耐震
総合福祉センター北館さざんか	2	RC 造	H15	-	新耐震
総合福祉センター南館ひまわり	2	RC+S 造	S51	0.46	H15 年度改修済
町営新栄住宅	3	RC 造	S63	-	新耐震
町営新栄住宅	3	RC 造	S63	-	新耐震

- 1 社会教育センターの階数の括弧内の数字は地階の数
- 2 S 造...鉄骨造・その他、RC 造...鉄筋コンクリート造、SRC 造...鉄骨鉄筋コンクリート造
- 3 Is 値...耐震改修促進法で定められた構造耐震指標であり耐震診断の判断基準となる値。0.7 以上が、耐震性を確保しており建物の崩壊の恐れがないと国・県で示された標準基本値。
- 4 耐震有...診断の結果基準を満たす
新耐震...昭和 57 年以降の建築物は新耐震基準を満たしているため診断不要

【問合せ】

豊山町経済建設部都市計画課地域振興係

〒480-0292 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 260 番地

TEL 0568-28-2463